

**АКТ №1\_01\_17**  
**о неисполнении трудовых обязанностей**

г. Москва, ДНТ «Бутово»

«10» января 2017 г.

Комиссия членов Правления ДНТ «Бутово» в составе

1. Акопян И.А.
2. Грачёва В.М.
3. Преподобного Я.А.

составила настоящий акт в том, на 4-ом участке ДНТ «Бутово» в течение 2016г. из колодца №4.2 (см. схему колодцев на 4-м участке) на въезде на 4-й участок после неоднократных ремонтов местными водопроводчиками Нумиджановым Н. и Лапиным А. льётся вода.

Стоимость одного м. куб. воды в ДНТ =34,80 руб.

Расход воды по приблизительным подсчетам составляет 1 м.куб×час ×24час.=24м. куб в день ×5 месяцев=3600м.куб×34,80руб.=125280руб. куб это как минимум, кто за это разгильдяйство будет платить. Из колодца №4.24 (см. схему колодцев на 4-м участке) около дачи № 209 с декабря 2016г. после ремонта местным водопроводчиком Очеремьянным И. льётся вода. Расход воды по приблизительным подсчетам составляет 0,5 м.куб×час×24=12м. куб в день ×1 месяц=360 м. куб. ×34,80=12528руб. Итого убыток для ДНТ Бутово на 10.01.2017г. составил 125280+12528=137808руб.

председатель Правления ДНТ «Бутово» Павлова О.А. знала об этих протечках в колодцах и ничего не предпринимала

Факт неисполнения Павловой О.А. своих трудовых обязанностей подтверждаем

Неисполнение трудовых обязанностей Павлова О.А. мотивирует (обосновывает) следующими причинами:

---

---

---

---

---

---

---

/указать причины невыполнения работы со слов работника/

**Подписи:**

1. Акопян И.А.	
2. Грачёв В.М.	
3. Преподобный Я.А.	

(Заполняется работником): с актом

---

/ознакомлен, согласен (не согласен)/

/дата/

/подпись/

Схема колодцев на 4-м участке ДНТ «Бутово»

